

Circunstancias de Accidentes Fatales

Trabajador sufre accidente fatal al realizar cortes en estructura metálica en demolición.



CIRCUNSTANCIAS

Alrededor de las 11:00 hrs., el trabajador realizaba cortes de una estructura metálica de techumbre al interior de un instalación que se encontraba en demolición.

Para lo anterior, se encontraba sobre un andamio a 5 mts. De altura aproximadamente. Al momento de concluir el corte de una de las vigas metálicas de la estructura, esta cae y golpea el andamio sobre el que se encontraba el trabajador. El andamio se desplomó arrojando al trabajador a unos 15 mts. del lugar provocándole lesiones de gravedad que posteriormente le causaron la muerte.

CAUSAS

- No estar debidamente capacitado en la identificación de riesgos.
- Disposición inadecuada del andamio en el lugar.
- Ubicar el andamio bajo la zona de caída de la viga.
- No planificar el trabajo.
- Falta de supervisión y control de tarea crítica.
- Falta de estándares o incumplimiento de ellos.

RECOMENDACIONES

- Realizar charla operacional sobre los riesgos de la tarea a realizar.
- Planificar el trabajo. (Realizar AST)
- Realizar inspecciones para la detección de condiciones sub estándar.
- Realizar Observaciones planeadas y no planeadas con el fin de detectar prácticas y conductas inseguras.
- Capacitar a todo el personal en forma periódica en los procedimientos de trabajo en especial en este tipo de actividades.
- Implementar y/o hacer cumplir estándares para esta actividad.
- Motivar conductas de Autocuidado.